



EAC

Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации станции управления серии "БОРЕЦ – ВД50" ЦРКФ.656437.001 РЭ.

Маркировка заказчика

4P

Напряжение питания	380 В допустимое отклонение от минус 30 до плюс 25 %, 50 Гц $\pm 4\%$
Номинальный ток силовой цепи, А	76
Мощность подключаемого электродвигателя, не более, кВт	35
Полная выходная мощность, кВА	50
Масса, не более, кг	275
Габаритные размеры, мм	1800x943x752
Сведения о суммарной массе цветных металлов	см. Приложение А к паспорту
Дополнительные данные	

согласно договорным обязательствам

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция управления соответствует требованиям технических условий
ТУ 3431-009-55280707-2007 и признана годной для эксплуатации.



Дата изготовления 28.12.18

Представитель отдела качества [Signature]

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Станция управления упакована согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 3431-009-55280707-2007.



Дата упаковывания 28.12.18

Упаковку произвел Филимонов

Станцию управления после упаковки принял [Signature]

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станции управления требованиям технических условий ТУ 3431-009-55280707-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения, месяцев 6

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев

- с момента ввода в эксплуатацию 12

- с даты изготовления (при полном сроке гарантийного хранения) 18

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае преждевременного выхода из строя станции управления необходимо направить рекламационный акт на предприятие-изготовитель.

Дата и № рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ документа и дата)	Должность, фамилия, подпись ответственного лица	Примечание

Рекламацию необходимо направлять по адресу:

121467, Россия, г. Москва, ул. Молдавская, 5, ООО «Борец-НЭО»
Тел.: +7(495) 660-21-90; Факс: +7(495) 660-21-91; e-mail: office@borets.ru