



ПАСПОРТ

ЦРКФ.656437.024 ПС



НЭО

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации станции управления серии "БОРЕЦ-15-250-Ф2".

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Станция управления
Условное обозначение	БОРЕЦ - 15-250Ф2 <u>М-71</u>
Технические условия	ТУ3431-020-55280707-2012
Назначение изделия	Станция управления предназначена для управления и защиты асинхронных и вентильных электродвигателей погружных насосов, применяемых для добычи нефти. Станция обеспечивает регулирование частоты вращения электродвигателя.
Код ОКП	3431
Дата изготовления (месяц, год)	<u>14.06.16</u>
Предприятие-изготовитель	ООО "Борец-НЭО"
Заводской номер	<u>7160600834</u>
Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP43 IP54 (ненужное зачеркнуть)
Исполнение СУ (категория)	ЧР
Маркировка заказчика	<u> </u>

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	380 В, 50 Гц	
Номинальный ток силовой цепи	250 А	
Частота выходного напряжения	от 3 до 70 Гц	
Полная выходная мощность	164 кВА	
Степень защиты оболочки	IP43	IP54
Масса, не более	450 кг	500 кг
Габаритные размеры	990x810x1860 мм	1100x810x1860 мм
Сведения о суммарной массе цветных металлов	см. Приложение А к паспорту	
Дополнительные данные		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Станция управления	1 шт.
Паспорт на станцию управления	1 экз.
Эксплуатационная документация (включая руководство по эксплуатации) на CD диске	1 шт.
Упаковочный лист	1 экз.
Комплект ЗИП	согласно договорным обязательствам

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция управления соответствует требованиям технических условий
ТУ3431-020-55280707-2012 и признана годной для эксплуатации.



Дата изготовления

14.06.16.

Представитель отдела качества

Вин

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Станция управления упакована согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ3431-020-55280707-2012.



Дата упаковывания

14.06.16.

Упаковку произвел

Вин

Станцию управления после
упаковки принял

Вин

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станции управления требованиям технических условий ТУ3431-020-55280707-2012 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения, месяцев

6

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев

- с момента ввода в эксплуатацию

18

- с даты изготовления (при полном сроке гарантийного хранения)

24

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае преждевременного выхода из строя станции управления необходимо направить рекламационный акт на предприятие-изготовитель.

Дата и № рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ документа и дата)	Должность, фамилия, подпись ответственного лица	Примечание

Рекламацию необходимо направлять по адресу:

121467, Россия, г. Москва, ул. Молдавская, 5, ООО «Борец-НЭО»
Тел.: +7(495) 660-21-90; Факс: +7(495) 660-21-91; e-mail: office@borets.ru