

СЭ АБ-400

ПАСПОРТ

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ИРЗ-500

Группа предприятий АО «Ижевский радиоавтомобильный завод»
426034, РОССИЯ, г. Ижевск, ул. Базисная, 19
Изготовитель: ООО «ИРЗ ТК»
Телефон/факс: (3412) 65-83-06
Телефон: (3412) 65-83-05
<http://www.izgt.ru>

Служба сервисного обслуживания
Телефон/факс: (3412) 65-80-61
E-mail: bso@izgt.ru

Круглосуточная служба технической и сервисной поддержки
т. 8-800-100-63-93
Звонок по России бесплатный



9.1. Выполненные работы по бюджетным и указанным необходимо зарегистрировать в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Учёт работы по бюджетным и указанным

[illegible]

1.1 Основные сведения о станции управления указаны в таблице 1.1.

Таблиця 1.1

Наименование	Обозначение	Зародковой номер	Дата изготовления лениня
Станция управления ИР-5- <u>УД-80-400МС</u>	<u>ЭЛЦИЯ.656427.006-</u> <u>19</u>	<u>Ц190601237</u>	<u>26.07.2019г.</u> (ДД.ММ.ГГГГ)

Степень защиты оболочки шкафа станции управления IP-43

Наименование в соответствии с требованиями потребителя св АВ-400

Категории оборудования в соответствии с требованиями потребителей

1.2 Структура условного обозначения

ИРЗ-5 XX-XX-XXXX ИТФ1Б

Дополнительные функциональные возможности*		
• - (не входят в базовую комплектацию)		
И - Интеллектуальный принцип управления;		
Т - Способность сохранения работоспособности УЭЩН при провалах напряжения СУ до 0 В в течение не менее 100 мс;		
Ф1 - Наличие входных сетевых фильтров;		
Б - Возможность автоматического переключения работы электродвигателя как от преобразователя частоты на сеть электроснабжения, так и обратно, без останова УЭЩН.		
Номинальный ток СУ (А)		
Модификация шкафа		
Типоразмер шкафа в зависимости от номинального тока СУ:		
0 - менее 250 А;	3 - 630 А;	6 - 1200 А;
1 - 250 А;	4 - 800 А;	7 - 1400 А;
2 - 400 А;	5 - 1000 А;	8 - 1600 А.
Назначение СУ:		
1 - для асинхронных ПЭД;		
4 - для вентильных и асинхронных ПЭД;		
5 - для вентильных ПЭД.		

1.3 Почтовый адрес изготовителя:

Россия, Удмуртская республика, 426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19,
ООО "ИРЗ ТЭК". Факс: (3412) 658-306, Тел.: (3412) 658-061, 658-306.

1.4 Станции управления серии ИРЗ-500 имеют сертификат соответствия

1.4 Станции управления серии ИРЗ-500 имеют сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.Б.108.В.00299/19, срок действия которого с 24.06.2019 по 23.06.2024. Сертификат выдан ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (аккредитация № RA.RU.11Б.108).



Согласно сертификату станции управления соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 от 16.08.2011г. №768, ТР ТС 020/2011 от 09.12.2011г. №879.

7 Заметки по эксплуатации и хранению

- 7.1 Необходимо сохранять целостность пломб изготовителя.
- 7.2 Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, ненадышенной токопроводящей пылью, не содержащей пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.
- 7.3 Рабочее положение станции управления - вертикальное. Допускается отклонение от рабочего положения - не более $\pm 5^\circ$.
- 7.4 Корпус станции управления в условиях эксплуатации должен быть надежно присоединен заземляющими проводниками к заземляющей нейтралю (или заземляющей магистральной).
- 7.5 Станция управления должна подключаться к трехфазной сети 380 В с глухозаземленной нейтралью.
- 7.6 Условия эксплуатации станции управления следующие:
- рабочая температура окружающей среды - от минус 60 до +50 °С;
 - относительная влажность 100 % при температуре +25 °С.
- 7.7 Эксплуатация станции управления должна проводиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей".
- 7.8 Условия хранения станции управления следующие:
- температура окружающей среды - от минус 60 до +60 °С;
 - относительная влажность не более 80 % при температуре +25 °С.

2 Комплектность

Комплект поставки согласно таблице 2.1.

Т а б л и ц а 2.1 – Комплектность

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Примечание
1	Станция управления	1	
2	Руководство по эксплуатации	1	
3	Паспорт	1	
4	USB-Flash накопитель с эксплуатационной документацией и программой коммуникации	1	Не менее 2 Гб
5	Протокол ПСИ	1	По требованию потребителя
6	Паспорт средств измерения	1 к-т	При наличии
7	ЗИП	1 к-т	По требованию потребителя

3 Особые отметки

4 Свидетельство о приемке

Станция управления изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.



5 Свидетельство об упаковке

Станция управления упакована _____
наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документацией.

_____ 26.07.2019
Кожанникова Н.С.
расшифровка подписи
число, месяц, год
Контрольный мастер
должность
личная подпись

6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

6.1 Ресурс изделия до первого среднего ремонта 20000 часов в течение срока службы 8 лет, в том числе срок хранения 3 года в упаковке изготовителя на открытых площадках.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.2 Гарантии изготовителя (поставщика)
Изготовитель гарантирует соответствие качества станции управления ИРЗ-500 требованиям ЦВИЯ.656427.006 ТУ, _____ * при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения 3 года от даты отгрузки. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты отгрузки.

* Заполняется при соответствии дополнительным техническим требованиям