

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установка новки	Где установлена	Дата снятия	Неработка		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуата- ции	После последнего ремонта		

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

В рекламационном акте, направленном предприятию - изготовителю, должны быть указаны следующие сведения:

- 1) дата изготовления и заводской номер изделия;
- 2) общее число часов работы изделия;
- 3) основные данные режима эксплуатации изделия (ток, режим работы);
- 4) внешнее проявление неисправности изделия;
- 5) время и условия хранения изделия.

Рекламации принимаются предприятием-изготовителем только при наличии в электронном виде "Журнала событий" с контроллера станции управления (СУ) электродвигателями погружных насосов с информацией о работе СУ.

Дата и № реклама- ционного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ и дата документа)	Должность, фамилия, подпись от- вественного лица	Примечание

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить схемные и конструктивные изменения, которые не отражаются в эксплуатационной документации и которые не ухудшают технические характеристики данного устройства.

11 ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Примечки на хранение	Снятия с хранения			

12 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.1 ВНИМАНИЕ! При выполнении работ внутри станции, необходимо выполнять подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

12.2 Подтяжку болтовых соединений на выводах контактора во избежание потяжки его корпуса производить с помощью двух ключей: одним придерживать от проворачивания головку болта, другим (моментным индикаторным ключом) затягивать гайку с крутящим моментом в соответствии с паспортными данными на контактор.

13 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 600910, ЗАТО г. Радужный, Владимирская обл., а/я 77, ЗАО "ЭЛЕКТОН"
Тел./факс: (49254) 3-11-99 (секретарь), 3-25-19 (подготовкой отдела),

3-23-50 (отдел маркетинга),
E-mail: elekton@elekton.ru www.elekton.ru

343130

(код продукции)



Закрытое акционерное общество

«ЭЛЕКТОН»



Станция управления

электродвигателями погружных насосов

«ЭЛЕКТОН-04»

ПАСПОРТ

ЦТКД 015 ПС

ЗАТО Радужный, Владимирской области

2006

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией станции управления электродвигателями погружных насосов "ЭЛЕКТОН-04" необходимо внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации» ЦТКД 015 РЭ.

ВНИМАНИЕ! Перед включением станции в работу произвести внешний и внутренний осмотр станции на предмет обнаружения дефектов, произошедших при транспортировании.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Наименование изделия: Станция управления
 2.2 Обозначение изделия: "ЭЛЕКТОН-04"
 2.3 Дата изготовления: 08.2007
 2.4 Наименование предприятия-изготовителя: ЗАО «ЭЛЕКТОН»
 2.5 Заводской номер: 11565
 2.6 Изделие соответствует: Техническим условиям ТУ3431-001-43174012-2000.
 2.7 Назначение изделия: Станция управления предназначена для управления и защиты электродвигателей погружных насосов, применяемых для добычи нефти.
 2.8 Климатическое исполнение: УХЛ1
 2.9 Степень защиты: IP43

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1 Номинальное напряжение питания: 380 В, 50 Гц
 3.2 Номинальный ток силовой цепи, А: 400
 3.3 Номинальное напряжение цепи управления: 220 В, 50 Гц
 3.4 Электрическая прочность изоляции испытана напряжением переменного тока, частоты 50 Гц, в течение 1 мин., В: - для цепей 380 В - 2500;
 - для цепей 220 В - 2000
 3.5 Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, МОм:
 - цепей управления: 1 ; силовых цепей: 10
 3.6 Масса изделия, не более значений, приведенных в таблице 1.
 3.7 Габаритные размеры изделия, не более значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики станции управления

Тип станции	Номинальный ток, А	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
ЭЛЕКТОН-04	250	155	1735x800x635
ЭЛЕКТОН-04	400	170	1735x800x635
ЭЛЕКТОН-04	630	210	1735x850x752
ЭЛЕКТОН-04	800	370	1860x950x1000
ЭЛЕКТОН-04	1000	380	1860x950x1000

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 Станция управления "ЭЛЕКТОН-04"
 4.2 Комплект ЗИП
 4.3 Паспорт на станцию управления ЦТКД 015 РС
 4.4 Руководство по эксплуатации ЦТКД 015 РЭ
 (на партию от 1 до 10 изделий)
 4.5 Контроллер* "ЭЛЕКТОН-08-УХЛ2"
 заводской номер С 12678
 4.6 Паспорт на контроллер ЦТКД 015.12 РС
 4.7 Контакт* К-214 заводской номер 10915
 4.8 Паспорт на контакт
 4.9 Выключатель автоматический* зав. номер

4.10 Паспорт на выключатель автоматический - 1 экз.
 Примечание: * - изделия входят в состав станции управления.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие станции управления "ЭЛЕКТОН-04" требованиям технических условий ТУ3431-001-43174012-2000 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
 5.2 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления.
 5.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Примечание: Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии качества станции управления:

- если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, действий третьих лиц, либо вызваны стихийей, пожаром;
- если в конструкцию станции внесены изменения без согласования с предприятием-изготовителем;
- если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения условий, указанных в п. 12.2.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ*

Станция управления «ЭЛЕКТОН-04» № _____ заводской номер _____
 Упакована ЗАО «ЭЛЕКТОН», согласно требованиям ТУ3431-001-43174012-2000
 наименование изготовителя _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

* Не заполняется при поставке изделия согласно п. 1.7.7 ТУ3431-001-43174012-2000

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция управления «ЭЛЕКТОН-04» № 11565 заводской номер _____
 наименование изделия _____ обозначение _____

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ3431-001-43174012-2000 и признана годной для эксплуатации.

Уполномоченный представитель службы качества



личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ
ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Станция управления «ЭЛЕКТОН-04» № _____ заводской номер _____
 наименование изделия _____ обозначение _____

принята в эксплуатацию.

Уполномоченный представитель потребителя

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год