

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата уста- новки	Где установлена снятия	Дата снятия	Наработка		Подпись лица проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуа- тации	После последнего ремонта	

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

В рекламационном акте, направленном предприятию - изготовителю, должны быть указаны следующие сведения:

- 1) дата изготовления и заводской номер изделия;
- 2) общее число часов работы изделия;
- 3) основные данные режима эксплуатации изделия (ток, режим работы);
- 4) внешнее проявление неисправности изделия;
- 5) время и условия хранения изделия.

Рекламации принимаются предприятием-изготовителем только при наличии в электронном виде «Журнала событий» с контроллера станции управления (СУ) электродвигателями погружных насосов с информацией о работе СУ.

Дата и № реклама- ционного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ и дата документа)	Должность, фамилия, подпись от- ветственного лица	Примечание

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить схемные и конструктивные изменения, которые не отражаются в эксплуатационной документации и которые не ухудшают технические характеристики данного устройства.

11 ХРАНЕНИЕ

Дата	Снятия с хранения	Условия хранения	Вид хранения	Примечание

12 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ внутри станции, необходимо выполнять подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

13 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 600910, ЗАТО г. Радужный, Владимирская обл., а/я 77, ЗАО «ЭЛЕКТОН»
Тел./факс: (49254) 3-11-99 (секретарь), 3-25-19 (договорной отдел),
3-23-50 (отдел маркетинга). E-mail: elekton@elekton.ru www.elekton.ru



341600

(код продукции)

Закрытое акционерное общество
«ЭЛЕКТОН»
ЗАТО г. Радужный
Владимирская область



СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

электродвигателями погружных насосов

«ЭЛЕКТОН-05»

ПЧ-ТТПТ-160-380-50-7-УХЛ1

ПАСПОРТ ЦТКД 065 ПС

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией станции управления электродвигателями погружных насосов «ЭЛЕКТОН-05» необходимо внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации».

ВНИМАНИЕ! Перед включением станции в работу произвести внешний и внутренний осмотр станции на предмет обнаружения дефектов, произошедших при транспортировании.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Наименование изделия: Станция управления
- 2.2 Обозначение изделия: «ЭЛЕКТОН-05» ПЧ-ТТПТ-760-380-50-7УХЛ1.
- 2.3 Исполнение станции управления:
- 2.4 Дата изготовления: 04.12 Заводской номер: 75807
- 2.5 Наименование предприятия-изготовителя: ЗАО «ЭЛЕКТОН»
- 2.6 Изделие соответствует: Техническим условиям ТУ 3416-003-43174012-2001.
- 2.7 Назначение изделия: Станция управления предназначена для управления электродвигателями погружных насосов, применяемых для добычи нефти, для защиты этих электродвигателей и регулирования их частоты вращения.
- 2.8 Вид климатического исполнения: УХЛ1 (с увеличением до +50 °С верхним рабочим значением температуры воздуха при эксплуатации)
- 2.9 Степень защиты: IP43
- 2.10 Срок службы: 8 лет

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1 Номинальное напряжение питания: 380 В, 50 Гц.
- 3.2 Номинальное напряжение цепи управления: 220 В, 50 Гц.
- 3.3 Номинальный ток силовой цепи, А: 160.
- 3.4 Выходная частота, Гц: 3,5-7,5.
- 3.5 Коэффициент полезного действия при номинальном токе, не менее: 0,95.
- 3.6 Электрическая прочность изоляции испытана напряжением переменного тока частоты 50 Гц в течении 1 мин.: - для силовых цепей - 2500 В;
- для цепей управления - 1000 В.
- 3.7 Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, Мом:
- цепей управления: 10;
- силовых цепей: 1.
- 3.8 Масса изделия, не более значений, приведенных в таблице 1.
- 3.9 Габаритные размеры изделия, не более значений, приведенных в таблице 1.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 Станция управления «ЭЛЕКТОН-05»
- 4.2 Паспорт на станцию ЦТКД 065 ПС
- 4.3 Руководство по эксплуатации
- 4.4 Контроллер* «ЭЛЕКТОН-09.1.2-УХЛ2» зав. номер 5905
- 4.5 Контроллер* «ЭЛЕКТОН-09.2-УХЛ2» зав. номер 75297
- 4.6 Паспорт на контроллер ЦТКД 300 ПС
- 4.7 Паспорт на контроллер ЦТКД 065.45 ПС
- 4.8 Выключатель автоматический* зав. номер _____
- 4.9 Паспорт на выключатель автоматический _____
- 4.10 Счетчик электрической энергии* _____
- 4.11 Паспорт на счетчик электрической энергии _____
- 4.12 Комплект ЗИП в составе в соответствии с таблицей 1

Примечания: * - изделие смонтировано в станции управления. Если заводской номер не указан, то изделие и паспорт на него не входят в комплект поставки.

Таблица 1 – Масса, габаритные размеры и состав комплекта ЗИП для станций управления с различными значениями номинального тока силовой цепи

Номинальный ток силовой цепи, А	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта ЗИП, шт					
			Планка	Ключ дверной	Скоба двулапая	Болт М6	Гайка М6	Шайба 6 65Г 19
160	300	1735-898-696	6	-	-	12	12	12
250	330	1735-898-696	6	-	-	12	12	12
400	400	1890-925-758	6	-	-	12	12	12
630	750	1925-1205-1123	-	-	-	8	16	16
800	750	1925-1205-1123	-	-	-	8	16	16
1000	800	1925-1205-1144	-	-	-	8	16	16

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие станции управления «ЭЛЕКТОН-05» требованиям технических условий ТУ3416-003-43174012-2001 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 5.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.
- 5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления, если иное не предусмотрено договором поставки.
- Примечание: Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии качества станции управления:
- если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, действий третьих лиц, либо вызваны стихией, пожаром;
 - если в конструкцию станции внесены изменения без согласования с предприятием-изготовителем.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ*

Станция управления «ЭЛЕКТОН-05» заводской № _____

упакована ЗАО «ЭЛЕКТОН», согласно требованиям ТУ3416-003-43174012-2001

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год _____

* Не заполняется при поставке изделия согласно п. 1.6.5 ТУ3416-003-43174012-2001

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция управления «ЭЛЕКТОН-05» заводской № 75807

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ3416-003-43174012-2001 и признана годной для эксплуатации.

Уполномоченный представитель службы качества

УПЕК №6

личная подпись _____ расшифровка подписи Васильев число, месяц, год 04.12

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Станция управления «ЭЛЕКТОН-05» заводской № _____

принята в эксплуатацию. Уполномоченный представитель потребителя

МП

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год _____