

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата устано- вки	Где установлена	Дата снятия	Наработка		Подпись лица проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуа- тации	После последнего ремонта	

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

В рекламационном акте, направленном предприятию - изготовителю, должны быть указаны следующие сведения:

- 1) дата изготовления и заводской номер изделия;
- 2) общее число часов работы изделия;
- 3) основные данные режима эксплуатации изделия (ток, режим работы);
- 4) внешнее проявление неисправности изделия;
- 5) время и условия хранения изделия.

Рекламации принимаются предприятием-изготовителем только при наличии в электронном виде "Журнала событий" с контроллера станции управления (СУ) электродвигателями погружных насосов с информацией о работе СУ.

Дата и № реклама- ционного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ и дата документа)	Должность, фамилия, подпись от- ветственного лица	Примечание

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить схемные и конструктивные изменения, которые не отражаются в эксплуатационной документации и которые не ухудшают технические характеристики данного устройства.

11 ХРАНЕНИЕ

Дата Приемки на хранение	Дата Снятия с хранения	Условия хранения	Вид хранения	Примечание

12 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ внутри станции, необходимо выполнить подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

13 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 600910, ЗАТО г. Радужный, Владимирская обл., а/я 77, ЗАО "ЭЛЕКТОН"

Тел./факс: (49254) 3-11-99 (секретарь), 3-25-19 (договорной отдел),

3-23-50 (отдел маркетинга). E-mail: elekton@elekton.ru www.elekton.ru

Закрытое акционерное общество
«ЭЛЕКТОН»

341600
(код продукции)



ME 47

ЭЛЕКТОН



ЭЛЕКТОН

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

“ЭЛЕКТОН-05”

электродвигателями погружных насосов

ПЧ-ТТНТ- -380-50--УХЛП

ПАСПОРТ

ЦТКД 065 ПС

ЗАТО г. Радужный, Владимирская область
2006

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией станции управления электродвигателями погружных насосов "ЭЛЕКТОН-05" необходимо внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации».

ВНИМАНИЕ! Перед включением станции в работу произвести внешний и внутренний осмотр станции на предмет обнаружения дефектов, произошедших при транспортировании.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Наименование изделия: Станция управления
- 2.2 Обозначение изделия: "ЭЛЕКТОН-05" ПЧ-ТТШТ- 250 -380-50- 1 -УХЛ1.
- 2.3 Дата изготовления: 09.07.2 Заводской номер: 5526
- 2.4 Наименование предприятия-изготовителя: ЗАО «ЭЛЕКТОН»
- 2.5 Изделие соответствует: Техническим условиям ТУ 3416-003-43174012-2001.
- 2.6 Назначение изделия: Станция управления вращения электродвигателей погружных насосов, применяемых для добычи нефти.
- 2.7 Климатическое исполнение: УХЛ1
- 2.8 Степень защиты: IP43

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1 Номинальное напряжение питания: 380 В, 50 Гц.
- 3.2 Номинальное напряжение цепи управления: 220 В, 50 Гц.
- 3.3 Номинальный ток силовой цепи, А: 250
- 3.4 Выходная частота, Гц: 3,5 ÷ 7,5.
- 3.5 Коэффициент полезного действия при номинальном токе, не менее: 0,95.
- 3.6 Коэффициент нелинейных искажений выходных токов, не более: 5 %.
- 3.7 Электрическая прочность изоляции испытана напряжением переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.: - для силовых цепей - 2500 В;
- для цепей управления - 1000 В.
- 3.8 Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, МОм:
- цепей управления: 10
- силовых цепей: 10
- 3.9 Масса изделия, не более значений, приведенных в таблице 1.
- 3.10 Габаритные размеры изделия, не более значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики станций

Тип станции	Масса, кг.	Габаритные размеры, мм.
ПЧ-ТТШТ-160-380-50-1(2)-УХЛ1	300	1735x856x800
ПЧ-ТТШТ-250-380-50-1(2)-УХЛ1	330	1735x856x800
ПЧ-ТТШТ-400-380-50-1(2)-УХЛ1	360	1890x918x780
ПЧ-ТТШТ-630-380-50-1(2)-УХЛ1	750	1910x1186x1145
ПЧ-ТТШТ-800-380-50-1(2)-УХЛ1	750	1910x1186x1145
ПЧ-ТТШТ-1к-380-50-1(2)-УХЛ1	800	1910x1186x1145
ПЧ-ТТШТ-1,2к-380-50-1(2)-УХЛ1	850	1910x1186x1145

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 Станция управления "ЭЛЕКТОН-05" - 1 шт.
- 4.2 Комплект ЗИП на станцию - 1 компл.
- 4.3 Паспорт на станцию ЦТКД 065 ПС - 1 экз.
- 4.4 Руководство по эксплуатации (на партию от 1 до 10 изделий) - 1 экз.
- 4.5 Контролер* "ЭЛЕКТОН-09.1-УХЛ2" - 1 шт.

4.6 Контролер* "ЭЛЕКТОН-09.2-УХЛ2" - 1 шт.

Заводской номер

4.7 Паспорт на контролер ЦТКД 065.42 ПС - 1 шт.

4.8 Паспорт на контролер ЦТКД 065.45 ПС - 1 шт.

4.9 Выключатель автоматический* - 1 шт.

Заводской номер

4.10 Паспорт на выключатель автоматический - 1 шт.

Примечание: * - изделия входят в состав станции управления.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие станции управления "ЭЛЕКТОН-05" требованиям технических условий ТУ 3416-003-43174012-2001 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 5.2 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления.
- 5.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Примечание: Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии качества станции управления:

- если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, действий третьих лиц, либо вызваны стихийной, пожаром;
- если в конструкцию станции внесены изменения без согласования с предприятием-изготовителем.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ*

Станция управления «ЭЛЕКТОН-05» № _____ заводской номер _____
наименование изделия _____
наименование изготовителя _____
упакована ЗАО «ЭЛЕКТОН», согласно требованиям ТУ 3416-003-43174012-2001

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год _____
* Не заполняется при поставке изделия согласно п. 1.6.5 ТУ 3416-003-43174012-2001

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станция управления «ЭЛЕКТОН-05» № 5526 заводской номер _____
наименование изделия _____
изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 3416-003-43174012-2001 и признана годной для эксплуатации.

Уполномоченный представитель службы качества

МП

личная подпись

09.07.2

расшифровка подписи

число, месяц, год

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВОХОДНОМ КОНТРОЛЕ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Станция управления «ЭЛЕКТОН-05» № _____ заводской номер _____
наименование изделия _____
принята в эксплуатацию. Уполномоченный представитель потребителя

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год